

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КОНДЕНСАТОРНУЮ УСТАНОВКУ

№	Параметр	Возможные варианты			Примечание
1	Количество УКРМ	2 шт			
2	Тип установки	Напряжение конденсаторов	0,4 кВ	0,44 кВ	
		УК-нерегулируемая			
		УКФ-нерегулируемая с фильтрами			
		КРМ-контакторная		+	
		КРМФ-контакторная с фильтрами			
3	Номинальная мощность	190 квар.			
4	Регулирование	Ручное			
		Автоматическое	+		С регулятором DCRK фирмы Lovato
5	Фиксированная часть	нет			
6	Шаг регулирования автоматической части	10 квар			
7	Вид ввода	Сверху	Снизу	Другое	
			+		
8	Тип линии	4 - проводная	+		
		5 - проводная			
9	Степень защиты	IP31			
10	Ограничения по габаритам помещения	Не более Ширина 800мм; Глубина 600мм; Высота 2200мм			
11	Тип нагрузки	Плавно изменяющаяся			
12	Степень защиты	У3			
		У1			
		ХП1 (в северном контейнере)			
		Другое	У2		
13	Дополнительная информация	- В УКРМ установить внутреннее освещение, вкл. при открывании двери; - Внутри щита УКРМ установить обогрев с датчиком температуры; - Предусмотреть подключение обогрева отдельно, отдельным внешним кабелем; - Регулятор DCRK установить, с возможностью управления и считывания показаний без открывания двери.			



23.01.12

СОГЛАСОВАНО

Заказчик:

Завод-изготовитель:

М.П.

М.П.

Изм. Кол.уч Лист N док. Подпись Дата

Разраб.

ТП - 16/10

Стадия Лист Листов

1

ГИП

Опросный лист на УКРМ

Н.контр.

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.