

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА КОНДЕНСАТОРНУЮ УСТАНОВКУ

№	Параметр	Возможные варианты			Примечание		
1	Количество УКРМ	2 шт					
2	Тип установки	Напряжение конденсаторов	0,4 кВ	0,44 кВ			
		УК-нерегулируемая					
		УКФ-нерегулируемая с фильтрами					
		КРМ-контакторная		+			
		КРМФ-контакторная с фильтрами					
3	Номинальная мощность	190 квар.					
4	Регулирование	Ручное					
		Автоматическое	+		С регулятором DCRK фирмы Lovato		
5	Фиксированная часть	нет					
6	Шаг регулирования автоматической части	10 квар					
7	Вид ввода	Сверху	Снизу	Другое			
			+				
8	Тип линии	4 - проводная	+				
		5 - проводная					
9	Степень защиты	IP31					
10	Ограничения по габаритам помещения	Не более Ширина 800мм; Глубина 600мм; Высота 2200мм					
11	Тип нагрузки	Плавно изменяющаяся					
12	Степень защиты	УЗ					
		У1					
		ХЛ1 (в северном контейнере)					
		Другое	У2				
13	Дополнительная информация	- В УКРМ установить внутреннее освещение, вкл. при открывании двери; - Внутри щита УКРМ установить обогрев с датчиком температуры; - Предусмотреть подключение обогрева отдельно, отдельным внешним кабелем; - Регулятор DCRK установить, с возможностью управления и считывания показаний без открывания двери.					



23.01.12

СОГЛАСОВАНО

Заказчик:

Завод-изготовитель:

М.П.

М.П.

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм. Кол.уч Лист Н док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ТП-10 Б/5

1

Разраб.

ГИП

Н.контр.

Опросный лист на УКРМ