

**РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ,
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 декабря 2015 г.

№ 124-тп/86

г. Тюмень

**Об установлении стандартизированных тарифных ставок,
ставок за единицу максимальной мощности и формул для расчета
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Городские электрические сети» г.Нижневартовск
энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год**

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 №209-э/1 и на основании обращения ПАО «Городские электрические сети» г.Нижневартовск:

1. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Городские электрические сети» г.Нижневартовск энергопринимающих устройств заявителей, согласно приложению №1.

2. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Городские электрические сети» г.Нижневартовск энергопринимающих устройств заявителей, согласно приложению №2.

3. Установить с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года формулу платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Городские электрические сети» г.Нижневартовск, согласно приложению №3.

4. Расходы ПАО «Городские электрические сети» г.Нижневартовск, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, составляют 656, 74 тыс. руб. (без НДС).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.


Председатель



**Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям
ПАО «Городские электрические сети» г.Нижневартовск энергопринимающих
устройств заявителей на 2016 год**

Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям	Наименование ставки	Единица измерения	Ставка платы (без НДС)	
			до 150 кВт включительно	свыше 150 кВт
Ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства (с применением постоянной и временной схемой электроснабжения)	C1	руб./кВт в текущих ценах	44,54	44,54
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	C _{1.1.}		8,17	8,17
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	C _{1.2.}		21,67	21,67
Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств	C _{1.3.}		-	-
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»)	C _{1.4.}		14,70	14,70
Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи, в ценах 2001 года (C2)				
ВЛ 0,4 кВ до 70 мм2	C2	руб./км	125 641	251 281
ВЛ 6(10) кВ 50 мм2			144 153	288 305
ВЛ 6(10) кВ 70 мм2			-	347 928
ВЛ 6(10) кВ 70 мм2, в две цепи			-	419 759
Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи, в ценах 2001 года (C3)				
КЛ 0,4 кВ до 150 мм2, один кабель в траншее	C3	руб./км	121 090	242 179
КЛ 0,4 кВ до 150 мм2 , два кабеля в траншее		руб./км	169 525	339 051
КЛ 6(10) кВ до 120 мм2, один кабель в траншее		руб./км	189 228	378 456
КЛ 6(10) кВ до 120 мм2, два кабеля в траншее		руб./км	276 143	552 287
КЛ 6(10) кВ от 150 мм2 до 240 мм2, один кабель в траншее		руб./км	-	536 208
КЛ 6(10) кВ от 150 мм2 до 240 мм2, два кабеля в траншее		руб./км	-	820 174
КЛ 0,4 кВ до 150 мм2, методом ГНБ для одноцепной КЛ 0,4 кВ в одной трубе		руб./км	506 775	1 013 550
КЛ 0,4 кВ до 150 мм2, методом ГНБ для двухцепной КЛ 0,4 кВ в двух трубах		руб./км	709 485	1 418 970
КЛ 6 (10) кВ до 120 мм2 , методом ГНБ		руб./км	531 258	1 062 515

для одноцепной КЛ 6 (10) кВ в одной трубе				
КЛ 6 (10) кВ до 120 мм ² , методом ГНБ для двухцепной КЛ 6 (10) кВ в двух трубах		руб./км	743 761	1 487 521
КЛ 6 (10) кВ от 150мм ² до 240 мм ² , методом ГНБ для одноцепной КЛ 6 (10) кВ в одной трубе		руб./км	-	1 777 937
КЛ 6 (10) кВ от 150мм ² до 240 мм ² , методом ГНБ для двухцепной КЛ 6(10) кВ в двух трубах		руб./км	-	2 489 112
Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций, в ценах 2001 года (С4)				
КТП - 10/0,4 кВ, до 63 кВА	С4	руб./кВт	1 073	х
КТП - 10/0,4 кВ, от 100 кВА до 250 кВА			440	880
КТП - 10/0,4 кВ, 400 кВА			-	603
БКТП-10/0,4 кВ, 2*630 кВА			-	1 269
БКТП-10/0,4 кВ, 2*1000 кВА			-	972
БКТП-10/0,4 кВ, 2*1250 кВА			-	930



**Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении (руб./кВт) к электрическим сетям
ПАО «Городские электрические сети» г. Нижневартовск на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощностью менее 8900
кВт, энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Разбивка НВВ согласно приложению 1 по каждому мероприятию (руб.)	Объем максимальной мощности (кВт)	Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт)		без НДС
				до 150 кВт	свыше 150 кВт	
1	2	3	4	5	6	
1.	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)	143 889,80	17 611,97	8,17	8,17	
2.	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»	-	-	-	-	
3.	Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили»	X	X	X	X	
3.1.	строительство воздушных линий	-	-	-	-	
3.2.	строительство кабельных линий	-	-	-	-	
3.3.	строительство пунктов секционирования	-	-	-	-	
3.4.	строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ	-	-	-	-	
3.4.1.	КТП - 10/0,4 кВ до 63 кВА	662 849	45,835	7 231	-	
3.4.2.	КТП - 10/0,4 кВ от 100 кВА до 250 кВА	897 356	151,300	2 965	5 931	
3.4.3.	КТП - 10/0,4 кВ 400 кВА	1 447 388	356,000	-	4 066	
3.4.4.	2БКТП 10/0,4 630 кВА	9 589 229	1 121,400	-	8 551	
3.4.5.	2БКТП 10/0,4 1000 кВА	11 663 907	1 780,000	-	6 553	
3.4.6.	2БКТП 10/0,4 1250 кВА	13 942 209	2 225,000	-	6 266	
3.5.	строительство центров питания, подстанций уровня напряжения 35 кВ и выше (ПС)	-	-	-	-	
4.	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ	381 651,39	17 611,97	21,67	21,67	
5.	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя	-	-	-	-	
6.	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети	258 895,96	17 611,97	14,70	14,70	

Утверждаю:

Председатель Региональной энергетической комиссии
Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого
автономного округа



Ю.П. МЫЛЬНИКОВ

**Формула платы за технологическое присоединение к сетям
ПАО «Городские электрические сети» г.Нижневартовск энергопринимающих
устройств заявителей на 2016 год**

Плата за технологическое присоединение к электрическим ПАО «Городские электрические сети» г.Нижневартовск энергопринимающих устройств заявителей определяется исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации и реализации соответствующих мероприятий, по формуле:

1) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

$$P = C1 * Ni, \text{ где } C1 = C_{1.1} + C_{1.2} + C_{1.3} + C_{1.4}$$

2) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

$$P = C1 * Ni + [\sum (C2i * Li) + \sum (C3i * Li)] * \text{Зизм.ст.}$$

3) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС):

$$P = C1 * Ni + [\sum (C2i * Li) + \sum (C3i * Li) + C4i * Ni] * \text{Зизм.ст.}$$

4) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Где:

C1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в») (руб./кВт);

C_{1.1}. - подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ);

C_{1.2}. - проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ;

C_{1.3}. - участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств;

С_{1.4} - осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»);

С₂ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения;

С₃ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения;

С₄ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций на i-м уровне напряжения;

N_i - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

L_i - протяженность воздушных и (или) кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения Заявителя (км);

Зизм.ст. - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для субъекта Российской Федерации на квартал, предшествующий кварталу, данные по которым используются для расчета, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемый федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

При расчете платы за технологическое присоединение с применением стандартизированных тарифных ставок используются расчетные показатели, в соответствии с техническими условиями, выданными заявителю.

